

JS 246522815


č.j. 23/2015



V Praze 5.1.2015

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:



Dobrý den,
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014: **410**
Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %) **95%**

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti:NE
- Vysoké náklady na energie.NE
- Častá poruchovost.NE
- Špatný technický stav lamp.NE
- Možnost regulace jasu.NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání:ANO
- Vedení el. rozvodu vzduchem:ANO

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? NE

5. Uvedte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů : 5

6. Uvedte, prosím, průměrné stáří svítidel:

0-5 let	počet ks: 225
6-10 let	počet ks: 95
11-20 let	počet ks: 78
21 a více let	počet ks 12:

7. Uvedte, prosím, průměrné stáří sloupů:

0-5 let	počet ks: 65
6-10 let	počet ks: 75
11-20 let	počet ks: výložníky
21 a více let	počet ks: podpěry ČEZ



odpověď dne 5.2.2015

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- Výbojka sodíková 410 ks

-

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? NE

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

2016 400.000,- Kč

2017 400.000,- Kč

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

75 – 90 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh : 367

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014: 2920

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014: 230 MWh

17. Roční náklady spotřeby el. energie za VO za rok 2014: 680.000,- Kč

18. Jakým způsobem máte zajištění správu veřejného osvětlení:

Vlastními prostředky - Městský úřad Loštice

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014?

20. Jakým způsobem máte zajištění údržbu VO?

- Jednotlivými objednávkami u firmy Zdeněk Zdráhal, Loštice

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014? **217.734,- Kč**

22. Kolik činily investice do VO v roce 2014? **378.000,- Kč**

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

S pozdravem

